

## Fiche Technique

### Schéma d'installation conseillée d'un chauffe - eau

Les pressions eau froide sanitaire (EFS) et eau chaude sanitaire (ECS) doivent être équivalentes. Il est donc déconseillé de mettre un réducteur de pression uniquement sur le chauffe-eau.

Un déséquilibre supérieur à 0,5 bar interdit le fonctionnement d'un appareil thermostatique et perturbe fortement le mélange dans un mélangeur ou un mitigeur manuel.

Pour préserver un fonctionnement correct d'une installation, veiller au réglage de la température du chauffe eau (65°).

-  Robinet/vanne avant compteur.
-  Compteur d'eau divisionnaire.
-  Robinet/vanne après compteur.
-  Clapet anti-retour antipollution.
-  Filtre.
-  Réducteur de pression.
-  Raccord diélectrique.
-  Régulateur de température.
-  Groupe de sécurité avec siphon.

